



**Pflege-Dienstplan 2026**  
**Fahrzeuge / Fahrzeughalle / Hof**  
**+ Testbetrieb Notstromaggregate**



inkl. Tannenbaum sammeln

Tannenbaum sammeln	Pflegedienst	Pflegedienst	Pflegedienst	Pflegedienst
<b>Sa. 10.01.2026</b> <b>11:00 Uhr</b>	<b>Sa. 24.01.2026</b> <b>09:00 Uhr</b>	<b>Sa. 18.04.2026</b> <b>09:00 Uhr</b>	<b>Sa. 25.07.2026</b> <b>09:00 Uhr</b>	<b>Sa. 24.10.2026</b> <b>09:00 Uhr</b>
<b>Fahrer DoKa SG:</b> Luca Meyer Heino Mackenstedt	<b>Christian Mangels</b>	<b>Claus Mackenstedt</b>	<b>Jörg Grote</b>	<b>Holger Jahn</b>
	Torsten Dullweber	Olaf Tinnemeyer	Florian Hümmeling	Johanne Koldewey
	Daniela Heitmeier	Matthias Herms	Claudia Mangels	Julian Mackenstedt
	Marcel Schmidt	Tobias Dizij	Sönke Schmöckel	Andreas Evers
	Marten Koldewey	Nika Mackenstedt	Maurice Ziegler	Luca Dubenhorst
	Heiner Johanning	Sarah Schmidt	Arnd Sülzen	Adrien Manuel
	Paul Hüllmann	Marco Dykhoff	Tobias Borggrefe	Jonas Kahling-Becker
	Henrik Grote	Bernhard Lanz	Jella Dubenhorst	Kelvin Schilling
		Felix-Ben Notzon	Annina Stoppelberg	Manuel Buns
		Lukas Weise	Liz Kenneweg	Jannis Kahling-Becker
	8	10	10	10

**ELW / Grundstellung:**

Choke „An“  
Benzinhahn „Aus“  
Zünd-Unterbrecher „On“

Testbetrieb 30 Minuten  
Kein Testbetrieb unter Last nötig  
Ausschalten über Benzinhanh  
Trocken laufen lassen  
Benzinhahn bleibt dann geschlossen

**LF20 / Grundstellung:**

Choke „an“  
Benzinhahn „auf“  
Schalter auf „Stopp“

Testbetrieb 30 Minuten  
Kein Testbetrieb unter Last nötig  
Benzinhahn bleibt immer offen  
Ausstellen über Stopp (nicht über Notaus)

**Anhänger / Grundstellung:**

Choke/Luft (blau) „oben“ (zu)  
Gas (gelb) „oben“ (zu)  
Zündschlüssel „aus“

Testbetrieb 30 Minuten  
Kein Testbetrieb unter Last nötig  
Kein Benzinhanh vorhanden  
Start/Stopp über Zündschlüssel  
Nach Start Gas und Luft auf 1/3

**Sollte ein/e Kamerad/in verhindert sein,  
möge er/sie bitte seinen/ihren Dienst  
selbstständig tauschen oder sich durch  
eine/n Kameraden/in vertreten lassen.**